

# Compte rendu de mise en service pour l'exploitant du système

## Capteur de pression négative Südwind

Date d'installation : \_\_\_\_\_

Numéro de série : E0100 \_\_\_\_\_

Foyer : \_\_\_\_\_

Fabricant : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_

Exploitant du système : \_\_\_\_\_

Rue / numéro de bâtiment : \_\_\_\_\_

Code postal / ville : \_\_\_\_\_

Fixe / portable : \_\_\_\_\_

Type de foyer : \_\_\_\_\_

### Paramètres du capteur de pression négative :

Seuil de pression différentielle : 4 Pa

Temporisation au déclenchement de l'alarme : 150 secondes

Délai pour un déverrouillage manuel : 3 x temporisation au déclenchement de l'alarme

### Informations importantes :

L'exploitant est tenu d'informer le ramoneur responsable dans son secteur de l'installation et de la mise en service. Les paramètres devront lui être présentés sur simple demande de sa part.

L'exploitant est tenu de conserver la documentation technique et le compte rendu de mise en service.

Exploitant du système

La documentation technique a été remise à l'exploitant.  
Il a été informé des consignes de sécurité ainsi que des instructions d'utilisation et de maintenance du système susnommé.

Installateur / cachet

\_\_\_\_\_  
Date et signature

\_\_\_\_\_  
Date et signature