

# Protocollo di messa in funzione per il gestore dell'impianto

## Dispositivo di monitoraggio della depressione Südwind

Data di installazione: \_\_\_\_\_ Numero di serie: E0100 \_\_\_\_\_

Focolare: \_\_\_\_\_

Produttore: \_\_\_\_\_

Tipo: \_\_\_\_\_

Gestore dell'impianto: \_\_\_\_\_

Via / numero civico: \_\_\_\_\_

CAP / Luogo: \_\_\_\_\_

Telefono / Cellulare: \_\_\_\_\_

Tipo di focolare: \_\_\_\_\_

### Parametri del dispositivo di monitoraggio della depressione:

Soglia della pressione differenziale: 4 Pa

Ritardo di allarme: 150 secondi di attesa

per lo sblocco manuale: 3 x ritardo di allarme

### Note importanti:

Il gestore deve informare lo spazzacamino distrettuale autorizzato in merito all'installazione e alla messa in funzione. Su richiesta è necessario presentare i parametri al bBSF.

La documentazione tecnica e il protocollo di messa in funzione devono essere conservati dal gestore.

Gestore dell'impianto

La documentazione tecnica è stata consegnata al gestore.  
Ha familiarizzato con le istruzioni di sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'impianto summenzionato.

Ditta responsabile dell'installazione / Timbro

\_\_\_\_\_  
Data e firma

\_\_\_\_\_  
Data e firma