

Protocolo de puesta en marcha para el titular

Dispositivo de supervisión de la subpresión Südwind

Fecha de instalación: _____

Número de serie: E0100 _____

Chimenea: _____

Fabricante: _____

Modelo: _____

Titular: _____

Dirección: _____

Código postal / municipio: _____

Teléfono / móvil: _____

Tipo de chimenea: _____

Parámetros del dispositivo de supervisión de la subpresión:

Umbral de la diferencia de presión: 4 Pa

Retardo de la alarma: 150 segundos

Tiempo de espera para desbloqueo manual: 3 x el retardo de la alarma

Avisos importantes:

El titular debe informar al deshollinador local autorizado sobre la instalación y la puesta en marcha. Previa solicitud, los parámetros se presentarán al deshollinador local autorizado.

El titular debe conservar la documentación técnica y el informe de puesta en marcha.

Titular

La documentación técnica se entregó al titular.
Se familiarizó con las instrucciones de seguridad,
funcionamiento y mantenimiento de los equipos mencionados.

Empresa instaladora / sello

Fecha y firma

Fecha y firma