



Industrie Service

**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**

Bericht

über die Prüfung einer Sicherheitseinrichtung zur Überwachung der Druckdifferenz zwischen dem Aufstellungsraum einer Feuerstätte und der Außenatmosphäre

Datum: 2023-09-29

Unsere Zeichen:
IS-TAF-MUC/thi

Bericht Nr. C 1720-00/23
Auftragsnr. 3738211

Dokument:
C17200023_BE.docx

Seite 1

Das Dokument besteht aus
16 Seiten und 5 Anlagen

Prüfstelle

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Feuerungs- und Wärmetechnik
Prüfbereich Abgastechnik

Prüfgegenstand

Sicherheitseinrichtung zur Überwachung der
Druckdifferenz zwischen dem Aufstellungsraum
einer Feuerstätte und der Außenatmosphäre
Typ: Unterdruckwächter

Auftraggeber

SÜDWIND GmbH
Handwerkerstraße 14
39057 Eppan an der Weinstraße
ITALIEN

Die auszugsweise Wieder-
gabe des Dokumentes und
die Verwendung zu Werbe-
zwecken bedürfen der schrift-
lichen Genehmigung der TÜV
SÜD Industrie Service GmbH.

Auftragsumfang

Sicherheitstechnische und funktionstechnische
Prüfung

Die Prüfergebnisse beziehen
sich ausschließlich auf die un-
tersuchten Prüfgegenstände.

Experte

Dipl.-Ing. Michael Thienel

Zeitraum der Prüfung

November 2022 – Juli 2023

Prüfgrundlagen

Allgemeine sicherheitstechnische Grundsätze
Prüfplan der TÜV SÜD Industrie Service GmbH