

AMBIENTIKA – DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In conformità al regolamento UE n. 1254/2014

Descrizione Dati	
Consumo energetico specifico (SEC freddo - kWh/m ² *a) -84,0	
Consumo energetico specifico SEC (media SEC - kWh/m ² *a)	-41,4
Consumo energetico specifico SEC (SEC caldo - kWh/m ² *a)	-17,0
Etichetta energetica	UN
Tipologia SEC (MISC)	Unità bidirezionale
Tipo di driver Velocità multipla	
Tipo di sistema di recupero del calore (HRS)	Rigenerativo
Efficienza termica del recupero di calore (n0 - %) 80,4	
Efficienza termica del recupero di calore corretta (n5 - %) 77,2	
Efficienza dell'unità di ventilazione (VUE - %)	---
Portata d'aria nominale non corretta (q0 - m3/h)	40,6
Portata d'aria nominale corretta (q5 - m3/h)	38,9
Portata d'aria massima (qv/max - m3/h)	60
Potenza elettrica assorbita, portata d'aria max (Pel. max - W) 12,8	
Livello di potenza sonora (Lwa - dB(A))	50
Portata di riferimento (qv/ref - m3/h)	40
Differenza di pressione di riferimento (Ptu,d-Pa)	0
Potenza assorbita specifica (SPI - W/m3/h)	0,21
Tipologia di controllo (CTRL)	Controllo della domanda locale
Tasso massimo di perdite interne (w-%)	0
Tasso massimo di perdite esterne (x-%)	0
Tasso di miscelazione interna (y-%)	0
Tasso di miscelazione esterna (z-%)	0
Istruzioni per lo smontaggio	www.ambientika.eu
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a +20Pa (V-%) ---	
Tenuta all'aria interna/esterna (qv,io-m3/h)	D1